

BOD na jednání ZMČ dne 3. 10. 2024

Název bodu: Námitka zastupitelů k stavbě VVN 415/495

Dokument „V415/495 – zaústění vedení“ - Posouzení vlivů neionizujícího záření a hluku na veřejné zdraví lokalita Křeslice, zpracoval RNDr. Bohumil Pokorný, CSc., Duben 2024

Zdravotní rizika u neionizujícího záření jsou posuzována pouze na základě teoretických výpočtů. Tyto výpočty nejsou doloženy praktickými měřeními skutečného stavu. Dle doporučení NRL pro neionizující záření SZÚ je nutné výpočty zveřejněné v dokumentu Protokol o zkoušce, číslo 12404/2024 vypracovaný EGU-HV Laboratory, validovat pomocí měření.

Dále dokument uvádí, že nedodržení referenčních hodnot, ale dodržení nejvyšších přípustných hodnot, není zcela eliminováno riziko možné interakce magnetického pole od elektrického vedení s některými elektronickými zařízeními implantovanými do těla exponovaných osob, např. kardiostimulátoru, protéz feromagnetických materiálů apod.

MČ Praha Křeslice žádá DESU, aby vydal zamítavé stanovisko k předloženému projektu výstavby VVN.

Návrh usnesení:

ZMČ Praha Křeslice pověřuje místostarostu Milana Kozla k zaslání výše uvedené námítky Úřadu: DOPRAVNÍ A ENERGETICKÝ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODBOR ENERGETICKÝCH STAVEB.

Předkládá: Ing. Austerlitz, Ing. Kubánková, Ing. Frollová